

Raport z pomiarów

Podstawowe informacje

Klient	Oddział Hemodynamika Szpital Wojskowy Weigla Wrocław	Data Numer zlecenia Nazwa / numer systemu	21.06.2018 12:15 Sterowania 1 2
--------	---	---	------------------------------------

Informacje o urządzeniu

testo 405i (936)	48913936	001.101.0001	testo 605i (633)	49315633	001.101.0001
------------------	----------	--------------	------------------	----------	--------------

Pomiary

Pomiar 1

Strumień objętości (936)	503,0 m ³ /h	Rodzaj powietrza (936)	Powietrze dostarczane
Prędkość przepływu (936)	0,69 m/s	Temperatura (936)	21,7 °C
Temperatura powietrza (633)	25,1 °C	Wilgotność (633)	49,1 %RH
Temperatura punktu rosy (633)	13,7 °C td	Temperatura mokrego termometru (633)	13,7 °C

Całkowity strumień objętości **503 m³/h**

21.06.2018

Data

Technik

Podpis