

Raport z pomiarów

Podstawowe informacje

| | | | |
|--------|--|---|------------------|
| Klient | Temp. zewnętrzna. Szpital Wojskowy Weigla Wrocław | Data Numer zlecenia Nazwa / numer systemu | 21.06.2018 13:52 |
|--------|--|---|------------------|

Informacje o urządzeniu

| | | |
|------------------|----------|--------------|
| testo 405i (936) | 48913936 | 001.101.0001 |
|------------------|----------|--------------|

Pomiary

Pomiar 1

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Strumień objętości (936) | 1 078,9 m ³ /h | Rodzaj powietrza (936) | Powietrze dostarczane |
| Prędkość przepływu (936) | 1,48 m/s | Temperatura (936) | 33,7 °C |

Całkowity strumień objętości **1 078,9 m³/h**

21.06.2018

Data

Technik

Podpis