

ZATWIERDZAM

.....

„Treść ogłoszenia na stronę szpitala”

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
50-981 Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5,

Sekcja Remontów i Eksploatacji

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (**art.4 pkt. 8 PZP poniżej 30 000 EURO**) dla zadania pod nazwą:

„Wykonanie okresowego przeglądu rocznego, prac konserwacyjnych systemów automatycznego zasilania, sterowania i podtrzymania drzwi p.poż. w pozycji otwartej zamontowanych w budynku nr 1 w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”.

1. Zadanie obejmuje:

Wykonanie okresowego przeglądu, prac konserwacyjnych systemów automatycznego zasilania, sterowania i podtrzymania drzwi p.poż. w pozycji otwartej zamontowanych w budynku nr 1, dla którego należy wykonać i zapewnić:

- Wykonanie wszelkich czynności zgodnie z DTR Producenta oraz obowiązującymi normami i przepisami w zakresie przedmiotowych systemów w zakres których wchodzi:
 - Klatka schodowa nr 7 – pięć kondygnacji,
 - Oddział Neurochirurgii (wejście) I piętro część III budynku nr 1,
 - Oddziału Chirurgii Naczyniowej (wejście) I piętro część V budynku nr 1,

Wykaz systemów automatycznego zasilania, sterowania i podtrzymania drzwi ppoż. oraz zestawienie materiałów wchodzących w skład w/w systemów zainstalowanych w budynku nr 1 w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

Nazwa materiału	System drzwi ppoż piwnica klatka sch.nr 7	System drzwi ppoż parter klatka sch.nr 7	System drzwi ppoż I piętro klatka sch.nr 7	System drzwi ppoż II piętro klatka sch. Nr 7	System drzwi ppoż III piętro klatka sch.nr 7	Neurochirurgia wejście cz. III - I piętro	Chirurgia Naczyniowa cz.V - I piętro	Ilość materiałów RAZEM
Centralka BTE -5 B	1	1	1	1	1	1	1	7
Czujka dymu	3	3	3	3	4	2	2	20
elektrozaczep	2	2	2	2	2	2	2	14
Przycisk ROP	1	1	1	1	1	1	1	7
Akumulatory 1,3Ah/12V	2	2	2	2	2	2	2	14

Uwagi: 1. ROP - Ręczny Ostrzegacz Pożaru

Czynności konserwacyjne systemów automatycznego zasilania, sterowania i podtrzymania drzwi ppoż. w pozycji otwartej (załączonej) winny być wykonane zgodnie z DTR producenta i mają uwzględniać:

- przegląd centralki sterującej drzwiami p.pož.,
- sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na zaciskach centralki przez dokręcenie zacisków przyłączonych żył przewodów elektrycznych,
- sprawdzenie stanu technicznego 2 szt. akumulatorów 1,3 Ah/12V w każdej centralce, poprzez oględziny optyczne wraz z wykonaniem pomiarów napięcia na wejściu (do) i wyjściu (z) akumulatorów,
- oczyszczenie wnętrza centralki sterującej drzwiami p.pož. z pyłu i kurzu,
- sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych w: czujkach dymowych, elektrozaczepach, ROP-ach (Ręczny Ostrzegacz Pożaru) przez dokręcenie zacisków przyłączonych żył przewodów elektrycznych,
- sprawdzenie stanu technicznego czujek dymowych poprzez oględziny optyczne, oczyszczenie z pyłu i kurzu,
- sprawdzenie sprawności zadziałania elektrotrzymaczy i ROP-ów,
- wykonanie prób załączenia kontrolowanego - zadziałania w/w systemów poprzez zadymienie czujek dymowych z wytwornicy dymu oraz uruchomienie systemów przez załączenie przycisku ROP.

Sprawdzenia systemów automatycznego zasilania, sterowania i podtrzymania drzwi ppoż. w pozycji otwartej należy wykonać osobno z sieci elektrycznej 230V i osobno z akumulatorów.

2. Termin realizacji usługi wyznacza się do 29 grudnia 2018r.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) Posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonawcy wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj. w przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali: co najmniej 2 główne usługi polegające na wykonaniu okresowego przeglądu rocznego, prac konserwacyjnych systemów automatycznego zasilania, sterowania i podtrzymania drzwi ppoż. **W tym celu do oferty należy dołączyć oświadczenie, pod groźbą kary wynikającą z art. 233 §1 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań, lub stosowne referencje.**

b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. 1, Wykonawcy wykażą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 2 monterami, z których:

- Co najmniej 1 osoba posiadająca aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert, oraz ważne przez cały okres obowiązywania Umowy / Zlecenia) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji i kontrolno - pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (Grupa1);
- Co najmniej 1 osoba posiadająca aktualny (tj. ważne na dzień składania ofert, oraz ważne przez cały okres obowiązywania Umowy) certyfikat instalatora i

konserwatora systemów sygnalizacji pożarowej wydany przez jednostkę certyfikującą CNBOP lub inną.

- c) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Umowy, o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań podatkowych oraz na poczet zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni.
5. Po weryfikacji zgodności złożonych ofert z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym, Zamawiający dokona oceny ofert kierując się kryterium ceny, spełnienia warunków formalnych, doświadczenia (ewentualnych referencji), okresu gwarancji na wykonany zakres Umowy.

Oferte należy przesać faksem na numer 261-660-778, mailem na adres logistyka@4wsk.pl w terminie do dnia 6 grudnia 2018. r do godziny 12⁰⁰ lub złożyć osobiście w kancelarii logistyki – bud. Nr 44.

Dodatkowych informacji w zakresie zapytania ofertowego oraz w zakresie technicznym udziela:

Wojciech Jaróg-Rogala — tel. 785 084 047