



- LEGENDA:
- Woda zimna
 - - - Woda ciepła
 - · - · - Woda cyrkulacyjna
 - WB.2 – Pion wody bytowej
 - HPB1 – Pion wody hydrantowej
 - – Zawór odcinający
 - Um – Umywalka
 - N – Natrysk
 - Pł – Płuczka zbiornikowa
 - Pi – Pisuar
 - Z – Zawór ze złączką
 - HP25 – Hydrant przeciwpożarowy HP25

- UWAGI:
- Instalację wody bytowej wykonać z rur PP stabilizowanych łączonych przez zgrzewanie.
 - Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez skręcanie lub przez lutowanie lutem twardym (np. mosiężnym).
 - Odcinki ciepłej wody ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzić tak, by zachować kompensację wydłużeń termicznych
 - Instalację w toaletach prowadzić w zabudowie ścian gipsowo – kartonowych
 - Instalację w gabinetach i pomieszczeniach biurowych prowadzić w zabudowie w brzdach ściennych

Rysunek:		Nr rysunku:			
Izometria wody bytowej i hydrantowej Budynek 2 (B)		SC	0	9	-
Temat:					
TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA -BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU -BUDOWA ŁĄCZNIKA ul. Rudolfa Weigla we Wrocławiu nr dz. 1/2 AM-12 obręb Gaj					
Inwestor:					
4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY z POLIKLINIKĄ SPZOZ ul. RUDOLFA WEIGLA 5 50-981 WROCŁAW					
Faza:					
PROJEKT WYKONAWCZY					
Część:					
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		Biuro projektów:			
NC Architekci Biuro Projektowe ul. Kaszubska 4 50-214 Wrocław tel: 071 328 73 07 fax: 071 328 72 96					
Branża:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:		
ARCHITEKTURA	Projektant:				
	mgr inż. arch. ZYGMUNT WŁOSZEK	15/01/DUW			
Branża:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:		
INSTALACJE SANITARNE	Projektant:				
	mgr inż. PAWEŁ SKWARSKI mgr inż. MAŁGORZATA WALCZAK	DOŚ/IS/4873/01 DOŚ/IS/0491/08			
INSTALACJE SANITARNE	Sprawdzający:				
	mgr inż. ADAM PYTEL	DOŚ/IS/1238/02			
Opracowanie:					
Rysunek:					
Izometria wody bytowej i hydrantowej Budynek 2 (B)					
Branża:	Data:	Skala:	Nr rysunku:		
IS	05-11-12	1:50	SC	0	9
			-		