



- LEGENDA**
- oprawa świetłokłkowa COS 235AL 2x36W IP65 h=3,0m
 - oprawa j.w. lecz z inwentarem Zh
 - oprawa świetłokłkowa SUPERCLUB 2028 (nr kat 7001414) h=3,0m
 - wyłłącznik ściemniakowy NT IP44, h=1,4m
 - wyłłącznik 1-biegunowy NT IP44, h=1,4m
 - gniazdo nt IP44, h=1,4m : zasilić z istniejącej rozdzielni RE po zamontowaniu rozdzielni P312 B16A w pom.5 a w pom.6 z nowej rozdzielni
 - gniazdo 3-faz nt IP44, h=1,4m : zasilić z istniejącej rozdzielni RN 24 po zamontowaniu rozdzielni P312 B32A w pom. 5, a w pom. 6 z nowej rozdzielni RE
 - istniejąca rozdzielnie elektryczna RN24 w pom.5i wymenić FR na FRX z wyższym łączem WW : i nowa RE w pom.5 po dem. Żaluznej
 - wyłłącznik p.pożarowy NT IP44, h=1,6m

TN-S

SZYBKI WYŁĄCZANIE

Temat: BUDYNEK NR 5 BRAMA 5 I 6 RBZM		4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY z POLIKLINIKĄ - SP ZOZ	
Projektant:	mgr inż. Jan Borodziewicz	Nr upr.:	43/79/WBPP
Opracował:	mgr inż. Jan Borodziewicz	Nr upr.:	43/79/WBPP
Sprawdził:			
Data:	02.06.2014R.	Branża elektryczna	Rys. nr : E-01
		gniazda i oświetlenie	