



LEGENDA

- oprawa świetlikowa CDS 235AL 2x36W IP65 h=3,0m
- oprawa j.w. lecz z inwentarem 2h
- oprawa kanałowa DPK 60W IP65 w kanale kablowym
- wyłacznik świecznikowy NT IP44 h=1,4m
- wyłacznik 1-biegunowy NT IP44 h=1,4m do oświetlenia kanału
- gniazda nt IP44 h=1,4m : zasilic znowej rozdzielni z rozłacznika P312 B16A
- opróżnzone nt IP44 h=1,0m : zasilic z nowej rozdzielni z rozłacznika P344C16-30AC i P344C32-30AC
- nowa rozdzielnia elektryczna RE w miejsce roz. Zielonej
- wyłacznik pporozorowy NT IP44 h=1,6m

TN-S
SZYBKE WYŁĄCZANIE

| | |
|---|---|
| 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY z POLIKLINIKĄ - SP ZOZ | |
| Temat: BUDYNEK NR 61 RBZM | |
| Projektant: | mgr inż. Jan Borodziewicz |
| Opracował: | mgr inż. Jan Borodziewicz |
| Sprawił: | |
| Data: | Branża elektryczna gniazda i oświetlenie |
| 02.06.2014R. | |
| Nr upr.: 43/79/WBPP | |
| Nr upr.: 43/79/WBPP | |
| Rys. nr.: | E-01 |