



Identyfikacja urządzenia	Identyfikacja złącza	Opis	Obwód - Moc	Długość kabla	Przewód - Przekrój	Typ kabla	Typ izolacji kabla
Q7	Q7	zasilanie KR-R			3x2,5mm ²	YDYżo	
Q8	Q8	rezerwa					
Q9	Q9	rezerwa					
Q10	Q10	oświetlenie magazynu			3(4)x1,5mm ²	YDYżo	
Q11	Q11	oświetlenie pom. 1,2,3,4			3(4)x1,5mm ²	YDYżo	
Q12	Q12	wentylator			3x1,5mm ²	YDYżo	
Q13	Q13	rezerwa					

budynek nr 6 rozdzielnica RE		Nr. projektu:		C	
		Nr. rysunku:		B	
Data:		Autor:		A	
				D	
		Nr. akusza:		2 /	