

Pi=64,5 kW
kj=0,7
Ps=45,2 kW
Is=70,2 A

UKŁAD TN–S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

temat:	projektant:	nr uprawnień:	podpisy:
Przebudowa części budynku szpitala	mgr. Inz. Tomasz Loba	353/DOŚ/11	
adres: Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5			

stadium:			branża:	
PROJEKT WYKOANWCZY			INSTALACJE ELEKTRYCZNE	ARCHITEL Spółka z o.o.
data: 11.2017	zmiana:	arkusz: 1/6	nr rysunku: E-15	

temat rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNICY RW-1