



RCH



Jednostka zewn. klimatyzacji VRF
YKXS 5x16


Jednostka zewn. klimatyzacji VRF
YKXS 5x6

Rezerwa

Rezerwa

$P_i = 21,7 \text{ kW}$
 $k_j = 1$
 $P_s = 21,7 \text{ kW}$
 $I_s = 35,0 \text{ A}$

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

temat:		projektant:		nr uprawnień:		podpis:	
Przebudowa części budynku szpitala		mgr. inż. Tomasz Loba		353/DOŚ/11			
adres:							
Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5							
stadium:		branża:		ARCHITEL Spółka z o.o. 			
PROJEKT WYKOŃCZENIA		INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
data:		nr rysunku:					
11.2017		zmiana:		E-16			
arkusz:							
1/1							
temat rysunku:							
SCHEMAT ROZDZIELNIC RCH							