

1. Jakiekolwiek odstępstwo od rysunku architektonicznego muszą być uzgodnione z projektantem przed wykonaniem na budowie.
2. Projekt może być realizowany wyłącznie z projektami branżowymi.
3. Relacje pomiędzy przyjętymi wymiarami, a stanem istniejącym należy sprowadzić przed przystąpieniem do prac budowlanych. W razie ewentualnych rozbieżności należy powiadomić projektanta.
4. Podłogi należy wykonać jako pływające,zdylatowane obwodowo.
5. Na rysunkach podano wymiary otworów okiennych zgodnie z przez inwestora inwentaryzacją.
6. Finalne grubości posadzek zostaną określone po dokonaniu odkrywek na etapie projektu wykonawczego.
7. Ze względu na nieodostępność niektórych przestrzeni (stropy, ściany wewnętrzne) istnieje możliwość rozbieżności pomiędzy rysunkiem a stanem faktycznym

LEGENDA:

- istniejąca kanalizacja przewody elektryczne
- korytko stalowe KPR100H60 – główna trasa kablowa
- TE-3-3 — nowoprojektowana rozdzielnica TE-3 – 3
- RW-1 — nowoprojektowana rozdzielnica RW-1
- RCH — nowoprojektowana rozdzielnica RCH
- RIT1 — nowoprojektowana rozdzielnica systemu IT
- PPK — kompletny punkt teletechniczny H40,3m, (rzadlenie w tynku 50x250mm/ 110x50mm) UWAGA: Do każdego PPK doprowadzić przewody gniazdowe 2xYDYYo3x2.5 oraz 2xUTP kat.6 (przewody zakończone w puszce teletechnicznej)
- G — gniazdo p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP20
- G — gniazdo podwójne p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP20
- G — gniazdo hermetyczne p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP44
- G — gniazdo p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP20 , do TV wys. 2,0m
- G — gniazdo p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP44
- UWAGA: Do każdej puszki przeznaczonej sytemy natrzyżowe zbyt przewody zasilające przewody oświetleniowe 2xYDYYo(o)3x1.5 oraz gniazdowe 2xYDYYo3x2.5
- S3 — 3 sztuki kanały kablowe/ścienne z kluczykiem Ekonjeq
- Czujnik obrotowo-DALI
- Lacznik pojedynczy
- Lacznik świecznikowy
- Lacznik pojedynczy
- Wyłącznik P.POŻ.-UPS
- Przycisk oświetlenia

L1	Luxiona METEOR LUX 2X54W T5 OPAL E IP40 METEOR LUX
L2	Luxiona METEOR LUX 2X49W T5 OPAL E IP40 METEOR LUX
L3	Luxiona AGAT CLEAN EO 4X22W T5 SHIELE IP65 4X22K
L4	Luxiona RUBIN LUX 4X14W T5 PYARKP RO SP-B E RUBIN LUX
L5	Luxiona X-RAE 63 , 1X9 LED
L6	Luxiona Trafi - AGAT 4X18W T5 PLK, DALI
L6z	Luxiona Trafi - AGAT 4X18W T5 PLK
L7	Luxiona Nexus PC 2X35W T5 IP65
L8	Luxiona METEOR LUX 2X35W T5 OPAL E IP40 METEOR LUX
L9	Luxiona RUBIN CLEAN EO T5 2x24W, IP65
L10	Luxiona RUBIN CLEAN EO TC-L 1x36, IP65
L11	Luxiona AMETYST 500 LED, 32W 3800LM PC E IP65
L12	Luxiona AMETYST 500 LED, 32W 3800LM PC ESO IP65 , DALI
L13	Luxiona AGAT CLEAN EO 4X24W T5 SHIELE IP65 94S 4X12K, 1h, awaryjna, CNBOP
ES2	Luxiona AMETYST 500 LED PC E IP65
ES3	Oprawa LED do wiszbienia w kabinie 2.1W ,syturor blale ezkis hartowane, IP55
AW1	GuibleLED (Ceag) 1h, autotest, CNBOP
AW2	AlbaniLED (Ceag) 1h, autotest, CNBOP
AW3	Micropakt (Ceag) 1h, autotest, CNBOP
EW	GuibleLED (Ceag) 1h, autotest, CNBOP

- Zakres opracowania

Specjalność:	Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Instalacje Elektryczne	Projektant Insł. elektrycznych	mgr inż. Tomasz Loba upr. nr 353/DOS/111	

ARCHITEL Spółka z o.o.

Temat:	Przebudowa części budynku szpitala	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Adres:	Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5	
Data:	11.2017 r.	Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWA	Nr rys.: E-4