

Oświetlenie + oświetlenie awaryjne
YDYżo4x1,5

Oświetlenie + oświetlenie awaryjne
YDYżo4x1,5

REZERWA

REZERWA

REZERWA

Oświetlenie
YDYżo 3x1,5

Oświetlenie nocne
YDYżo 3x1,5

Gniazda wtykowe
YDYżo 3x2,5

Gniazda wtykowe
YDYżo 3x2,5

Rezerwa

Gniazdo wtykowe
YDYżo 3x2,5

Gniazdo wtykowe
YDYżo 3x2,5


Jend. klimatyzacyjna
YDYżo 3x2,5

Centrala przywoławcza
YDYżo 3x1,5

REZERWA

REZERWA

$P_i=7,2kW$
 $k_j=0,8$
 $P_s=5,8 kW$



UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|--|--|---------------|--|--|---------|--|--|
| Temat: | | | projektant: | | | nr uprawnień: | | | podpis: | | |
| Przebudowa części budynku szpitala | | | mgr. inż. Tomasz Loba | | | 353/DOŚ/11 | | | | | |
| adres: | | | Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5 | | | | | | | | |
| stadium: | | | branża: | | | | | | | | |
| PROJEKT WYKONAWCZY | | | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | | | | | |
| data: | | | zmiana: | | | | | | | | |
| 11.2017 | | | | | | | | | | | |
| arkusz: | | | nr rysunku: | | | | | | | | |
| 1/2 | | | E-13 | | | | | | | | |
| temat rysunku: | | | | | | | | | | | |
| SCHEMAT ROZDZIELNICY TE-1-1 / FRAGMENT/ | | | | | | | | | | | |

ARCHITEL Spółka z o.o. **AE**