

1. Jakiekolwiek odstępstwo od rysunku architektonicznego muszą być uzgodnione z projektantem przed wykonaniem na budowie.
2. Projekt może być realizowany wyłącznie z projektami branżowymi.
3. Relacje pomiędzy przyjętymi wymiarami, a stanem istniejącym należy sprawdzić przed przystąpieniem do prac budowlanych. W razie ewentualnych rozbieżności należy powiadomić projektanta.
4. Podłogi należy wykonać jako pływające,zdylatowane obwodowo.
5. Na rysunkach podano wymiary otworów okiennych zgodnie z przez inwestora inwentaryzacją.
6. Finalne grubości posadzek zostaną określone po dokonaniu odkrywek na etapie projektu wykonawczego.
7. Ze względu na niedostępność niektórych przestrzeni (stropy, ściany wewnętrzne) istnieje możliwość rozbieżności pomiędzy rysunkiem a stanem faktycznym

LEGENDA:

- istniejąca rozdzielnica ZESPOL
- projektowana rozdzielnica
- RG-1A — rozdzielnica RG-1A
- TE-3-3 — nowoprojektowana rozdzielnica TE-3 - 3
- RW-1 — nowoprojektowana rozdzielnica RW-1
- RCH — nowoprojektowana rozdzielnica RCH
- RIT1 — nowoprojektowana rozdzielnica systemu IT
- PPOŻ — kompletny punkt informacyjny m-ID_bm, (wyposażenie: CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ) GRADE 3/A kaflowy ZPA, stopnie(IP) uchronnej grillaktowej (IKO/IK)x2x2.5 ii klasa(mechaniczna wielkość przjętej wytrzymałości) IND. telefon/mikrof.
- gniazdo p/t 230V na ekranie komputerowym 16A/2 - IP44
- gniazdo p/t 230V na ekranie komputerowym 16A/2 + IP67
- gniazdo hermetyczne p/t 230V na stykowe komunikacyjne 16A/2 - IP44
- gniazdo p/t 230V na stykowe komunikacyjne 16A/2 - IP20 - do 1V wys. 2.0m
- sprzęt oczyszczenia radiofizjoterapia Tubarzeniowego
- ZASILACZ BUFOROWY 24V/7Ah/2x12V/2.5 ze stanowiskiem zasilającym/ładującym/ przyłączy wewnętrznym 24V/5Ah/2x2.5 ma/ gniazdowe 24V/5Ah/2x2.5
- Łącznik lampy ewakuacyjnej (oświetlenia) z kluczykiem i bateryką
- Przycisk sterowni DALI
- Łącznik pojedynczy
- Łącznik świecznikowy
- Łącznik podwójny
- Przycisk P.POŻ.+UPS
- Przycisk oświetlenia

L1 Lustrina METEOR LUX 2X54W T5 OPAL E IP40 METEOR LUX
L2 Lustrina METEOR LUX 2X80W T5 OPAL E IP40 METEOR LUX
L3 Lustrina AGAT CLEAN IEO 4X24W T5 SHMR E IP65 KRZOK
L4 Lustrina RUBIN LUX 4X14W T5 PRAP IEO EP IEE IEO RUBIN LUX
L5 Lustrina A-HR4/KS, 16W, LED
L6 Lustrina T-LE - AGAT 4X18W T5 PLX, DALI
L6a Lustrina T-LE - AGAT 4X18W T5 PLX
L7 Lustrina Neptun PC 2X26W TS IP43
L8 Lustrina METEOR LUX 2X36W T5 OPAL E IP40 METEOR LUX
L9 Lustrina RUBIN CLEAN IEO T5 2x54W, IP65
L10 Lustrina RUBIN CLEAN IEO TC-L 3x36, IP65
L11 Lustrina AGAT CLEAN IEO 4X24W T5 SHMR HCE IP65
L12 Lustrina AMETIST 5/EC/ES 22W 3600LM PC IOO IP40 , DALI
L13 Lustrina AGAT-CLEAN IEO 4X24W T5 SHMR E IP65 IMO KRZOK, 1h, awaryjna, CNBOP
ES2 Lustrina AMETIST 5/EC/ES IP, E IP65
ES3 Oprawa LED do wbudowania w ścianę 2.1W dyfuzor biała szkło hartowane, IP55
AW1 Outled,ED (Ceag) 1h, autotest, CNBOP
AW2 Atlantis/LED (Ceag) 1h, autotest, CNBOP
AW3 Mini/point (Ceag) 1h, autotest, CNBOP
EW Outled,ED (Ceag) 1h, autotest, CNBOP
Zakres opracowania

Specjalność:	Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Instalacje Elektryczne	Projektant Inst. elektrycznych	mgr inż. Tomasz Loba upr. nr 353/DOS/111	

ARCHITEL Spółka z o.o.

Temat: Przebudowa części budynku szpitala	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Adres: Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5	
Data: 11.2017 r.	Skala: 1:100
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU PLAN INSTALACJI SIŁY	Nr rys.: E-3