


SEKCJA II



$P_i = 8,5 \text{ kW}$
 $k_j = 0,7$
 $P_s = 6,0 \text{ kW}$

Gniazda wtykowe POM. 2023-27
Zestaw zasilający
YDY 3x2,5

Gniazda wtykowe POM. 2023-27
Zestaw zasilający
YDY 3x2,5

Gniazda wtykowe POM. 2023-27
Zestaw zasilający
YDY 3x2,5

Gniazda wtykowe POM. 2023-27
Zestaw zasilający
YDY 3x2,5

Gniazda wtykowe POM. 2023-27
YDY 3x2,5

Gniazda wtykowe POM. 2023-27
YDY 3x2,5

POM. 2023-27
Gn. wtykow
YDY 3x2,5

POM. 2021
ZPK
YDY 3x2,5

POM. 2023-27
Osw. zest. zasilający
YDY 3x1,5

POM. 2023-27
Osw. zest. zasilający
YDY 3x1,5

Temat:	projektant:	nr uprawnień:	podpis:
Przebudowa części budynku szpitala	mjr. Inż. Tomasz Łobza	353/DOŚ/11	
adres:			
Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5			

stadium:	branża:	
PROJEKT WYKOŃCZENIA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
data:	zmiana:	arkusz:
11.2017		2/2
temat rysunku:	nr rysunku:	
SCHEMAT ROZDZIELNICY RIT-1	E-17	